

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

**АУРГАЗИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Парковая, 4, с. Толбазы МР Аургазинский район

Республики Башкортостан, 453480

Телефон/факс: 8 (34745) 2-10-96, E-mail: Gpnaurgazy@mail.ru

Единый телефон доверия 8 (347) 233-99-99

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт обследования № 9

по результатам рассмотрения заявления

«28» августа 2016 г

12 час 00 минут

с. Кармаскалы

Я. Хисматуллин Раис Мударисович, государственный инспектор Архангельского,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору,

Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по
пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

проводящего (-их) обследование, рассматривающего заявление)

в период с 10 часов 00 мин до 12 часов 00 мин «28» августа 2016 года провел обследование
документов и объекта защиты заинтересованного лица на территории, в здании
Ефремкинский филиал муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждение детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан (далее Ефремкинский филиал МАДОУ
детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы)

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресу: 453033, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район,
с.Ефремкино, ул. Центральная д.16

юридический адрес: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район,
с.Кармаскалы, ул. Мира д.5

Обследование проводилось совместно с заведующей МАДОУ детский сад «Пчелка»
с.Кармаскалы Дильмухаметовой Альфиной Филерисовной

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание Ефремкинский филиал МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы расположен
по адресу: 453033, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Ефремкино, ул
Центральная д.16. Здание 3 степени огнестойкости, одноэтажное, общей площадью 580
квадратных метра, 1986 года постройки. Стены и перегородки кирпичные, перекрытия
железобетонные плиты. Класс конструктивной пожарной опасности- СО. Функционально
пожарная опасность здания - Ф 1.1. Здание электрифицировано. Детский сад рассчитан на
60 детей. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения. В здании
смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей
пожаре. Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным
составом, имеется протокол испытания от 20.07.2016, установлен вывод сигнала
срабатывания автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны
в исправном состоянии. На расстоянии 60 м от здания детского сада имеется естественный
водоем. Здание расположено в радиусе выезда подразделения пожарной охраны и не
превышает 20 минут прибытия пожарных подразделений.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, водоснабжение). Приводятся описание пожарной опасности строительных материалов (отделка), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводятся общ

характеристик систем противопожарной защиты и выполнение ремонтных мероприятий.
В ходе обследования нарушений не установлено.

Вывод по результатам обследования:

Ефремкинское филиала муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан расположенного по адресу: 453033, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, с.Ефремкино, ул. Центральная д.15, соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору

Хисматуллин Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» 08 2016 г.

*-место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



(подпись)

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен, копию получил:

Заведующая МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы

Дильмухаметова А.Ф.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, и иных лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«28» 08 2016 г.

(подпись)

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен,

главный государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору
Каримов Р.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» 08 2016 г.

(подпись)

Телефон дозвона ГУ МЧС России по РБ: 8 (347) 233-99-99