

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Кармаскалы
(место составления акта)

" 19 " февраля 20 18 г.
(дата составления акта)
14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 23

По адресу/адресам: 453020, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Мира д.5; 453020, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Строительная д.6; 453023, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, с. Ефремкино, ул. Строительная д.16.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Каримова Рустама Салаватовича от 26 января 2018 года № 23.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

проведена плановая выездная проверка в отношении: объекта защиты муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы Муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан (юридический адрес: 453020, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Мира д.5). (высокий риск (2 класс))

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

"12" февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 мин.

"19" февраля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Аургазинским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

Дильмухаметова А.Ф. в 11:00 26.01.2018

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) (заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Хисматуллин Р.М.

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается Ф.И.О. (в случае, если имеется), должности экспертов (или наименование экспертных организаций))

При проведении проверки присутствовали: заведующая МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы» Дильмухаметова Альфина Филорисовна

(Ф.И.О. (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Сведения о юридических (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
Здание МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы, расположенного по адресу: 453020, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Мира д.5			
1	Пожарные шкафы не соответствуют установленным требованиям	СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила п. 6.13*, п. 6.14*, «Пожарные краны следует устанавливать на высоте 1,35 м над полом помещения и размещать в шкафиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. Спаренные пожарные краны допускается устанавливать один над другим, при этом второй кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола», «в пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения двух ручных огнетушителей. Каждый пожарный кран должен быть снабжен пожарным рукавом одинакового с ним диаметра длиной 10,15 или 20 м и пожарным стволом. В здании или частях здания, разделенных противопожарными стенами, следует применять спрыски, стволы и пожарные краны одинакового диаметра, и пожарные рукава одной длины»; п. 57 правил противопожарного режима от 25 апреля 2012 года утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме», «Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов», НПБ 15100 «Шкафы пожарные».	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы»
2	Не обеспечен предел огнестойкости двери пожароопасного помещения, а именно: помещения склада и прачечной в подвале здания.	п.1.82* СНиП 2.08.02-89* Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для хранения горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости 0,6 ч.	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы»
3	Разделенные помещения в группах для раздачи пищи, не оборудованы дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализацией.	п. 4 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы»

4	Заведующей детским садом не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме» п.50	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы
5	В административном корпусе на крыше здания отсутствуют ограждения по кровле.	п.24. Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме».	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы
6	В фойе 1 этажа, где установлен контрольно-приемный прибор АПС отсутствует аварийное освещение.	Согласно п.12.55 НПБ 88-2001 помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать, в т.ч. Следующими характеристиками: наличие искусственного и естественного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23-05-95	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы
7	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания	п. 21 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы
8	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента о требования пожарной безопасности	п. 20 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы
Здание филиала МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы, расположенного по адресу: 453020, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, с. Кармаскалы, ул. Строительная д.6			
9	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания	п. 21 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы
10	В помещении пожарного поста где установлен контрольно-приемный прибор АПС отсутствует аварийное освещение.	Согласно п.12.55 НПБ 88-2001 помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать, в т.ч. Следующими характеристиками: наличие искусственного и естественного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23-05-95	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы
11	✓ Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента о требования пожарной безопасности	п. 20 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы
Здание филиала МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы, расположенного по адресу: 453023, Республика Башкортостан, МР Кармаскалинский район, с. Ефремкино, ул. Строительная д.16.			
12	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания	п. 21 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы
13	В помещении пожарного поста где установлен контрольно-приемный прибор АПС отсутствует аварийное освещение.	Согласно п.12.55 НПБ 88-2001 помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать, в т.ч. Следующими характеристиками: наличие искусственного и естественного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать СНиП 23-05-95	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы
14	✓ Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Технического регламента о требования пожарной безопасности	п. 20 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»	МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы

(с указанием характера нарушения, или допустимых нарушений)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);

▪ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Протокол об адм. Правонарушении от 19.02.2018 № 12;

Предписание № 23/1/10 от 19.02.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору

Хисматуллин Р.М

“ 19 ” февраля 20 18 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

“ 19 ” февраля 20 18 г.

_____ (подпись)

заведующая МАДОУ детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы» Дильмухаметова Альфина Филорисовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)